



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W WEJHEROWIE**

Wejherowo, dnia 06.05.2021r.

HK.9022.1.116.2021.AJ.1

**KOMUNIKAT NR 4/2021**

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie**

**o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia  
z wodociągu publicznego Linia**

W dniu 06 maja 2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał ocenę o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Linia (gm. Linia) ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne tj. obecność bakterii grupy coli do 10 jtk w 100 ml wody przy jednoczesnym wykluczeniu parametrów: Escherichia coli oraz Enterokoków.

**Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu**

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Uwaga: Wodę należy **gotować przez minimum 2 minuty**, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana jedynie do codziennej higieny osobistej, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu