



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WEJHEROWIE**

Wejherowo, dnia 22.10.2025r.

HŚ.9022.1.487.2025.IS

**Wójt Gminy Linia
ul. Turystyczna 15
84-223 Linia**

DECYZJA 50/25/HŚ

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024r., poz. 757), §3 ust. 3 pkt 1, § 21 ust. 1 - 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz. 572 ze zm.), dalej zwany k.p.a., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie po rozpatrzeniu sprawozdania z badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 07.10.2025r. z wodociągu publicznego Kętrzyno, gm. Linia

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Kętrzyno ze względu na skażenie bakteriologiczne tj. podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C w ilości > 300 jtk/1 ml wody,

nakazuje:

1. poinformować odbiorców zaopatrywanych w wodę z przedmiotowego wodociągu o warunkowej przydatności wody do spożycia oraz o zakazie spożywania wody w stanie surowym i konieczności jej przegotowania przed spożyciem,
2. zapewnić właściwą jakość wody w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C /1ml wody do wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) poprzez przeprowadzenie działań naprawczych **w terminie do dnia 24.11.2025r.**
3. przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wejherowie wyniki badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C /1ml pobranych po przeprowadzeniu działań naprawczych **w terminie do dnia 24.11.2025r.**

Niniejszej Decyzji w pkt 1 nadaje rygor natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, gdyż jest to niezbędne ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzi.

Uzasadnienie

Państwowa Inspekcja Sanitarna, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest „powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego (...) w celu zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych”.

Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy „Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3

e-Doręczenia: AE:PL-68269-21444-JEWSW-24

tel. (58) 677-79-01, fax (58) 677-79-03, e-mail psse.wejherowo@sanepid.gov.pl

wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi...”

W ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie w dniu 07.10.2025r. pobrano próbę wody do badań laboratoryjnych. W wyniku badań stwierdzono, że jakość wody analizowanej próbki nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części C załącznika Nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), z uwagi na podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C/1 ml wody:

- sprawozdanie nr LBSK.366.2025 z dnia 10.10.2025r. – Szkoła Podstawowa w Kętrzynie, kurek czerpalny na zewnątrz budynku - ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C w ilości > 300 jtk/1ml wody.

Jednocześnie nie stwierdzono przekroczeń parametrów grupy coli, Escherichia coli oraz enterokoków.

Tymczasem wartość parametryczną przedmiotowego parametru określono w załączniku nr 1, część C, tabela nr 1 ww. rozporządzenia – cyt. „Bez nieprawidłowych zmian.” Jednocześnie w objaśnieniach do tabeli zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

- 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
- 200jtk/1ml w kranie konsumenta.

Natomiast zgodnie z § 21 ust. 4 „właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić warunkową przydatność wody do spożycia w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych (...) oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych”.

Tutejszy organ wskazuje, że zgodnie § 3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania określone w cytowanym rozporządzeniu.

Obecność parametrów wskaźnikowych w analizowanych próbkach wody może wskazywać na niewłaściwe procesy zachodzące w systemach dystrybucyjnych i zbiornikach wody tj. powstawanie biofilmu, co w przyszłości może być przyczyną korozji czy odrywania fragmentów biofilmu.

Stwierdzona w wodzie ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C w ilości > 300 jtk/1 ml wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów pod warunkiem zastosowania się do zaleceń, ujętych w Komunikacie nr 71/2025, wydanym zgodnie z § 26 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie w dniu 10.10.2025r. W komunikacie poinformowano konsumentów o jakości wody oraz zaleceniach w sprawie spożywania wody po przygotowaniu w celu wyeliminowania zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Komunikat został przekazany Wójtowi Gminy Linia w celu powiadomienia konsumentów.

Ponadto w dniu 10.10.2025r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Zawiadomienie zostało odebrane w dniu 10.10.2025r. Strona nie skorzystała z możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, który stanowi, że „w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień” nakazano jak powyżej.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 k.p.a. przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Zgodnie z art. 127a § 2 k.p.a. z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 k.p.a.:

§ 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.

§ 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:

1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108);

2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

§ 4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

W wyniku niewykonania obowiązków ustalonych w decyzji zostaną podjęte czynności egzekucyjne na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2025, poz.132 ze zm.).

*Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wejherowie*

*Barbara Hewelt
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*

Otrzymują:

I. Jako strony w sprawie (za potwierdzeniem odbioru):

1. Wójt Gminy Linia
84-223 Linia, ul. Turystyczna 15

II. Do wiadomości:

1. aa.